



BLOCKERANDE OCH BRÄNNBART GODS I TRAPPHUS OCH UTRYMNINGSKORRIDORER I FLERBOSTADSHUS.

Enligt Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) 2 kap. 2 § gäller att "Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand."

Inledning

Vad gäller brandsäkerheten i ett trapphus är det fastighetsägaren som normalt är ansvarig för denna eftersom det är en allmän del av byggnaden.

Det finns inga preciserade föreskrifter om vad som anses vara skäliga åtgärder enligt denna paragraf. Däremot kan man genom att göra jämförelse med bygglagstiftningen ganska väl tolka ut vad som ska gälla för ett trapphus.

- Från varje lägenhet ska det, i normala fall, finnas minst två utrymningsvägar varav en som leder direkt till det fria. Den alternativa utrymningsvägen utgörs oftast av fönster eller balkong i kombination med räddningstjänstens stegar (BBR 5:311 - 312).
- En utrymningsväg som leder direkt till det fria är en dörr direkt ut eller en trappa eller korridor i egen brandcell som leder till en sådan dörr (BBR 5:233).
- Bredden på utrymningsvägen ska normalt vara 0,9 meter (BBR 5:341).

Av framkomlighetsskäl kan det alltså inte stå möbler, barnvagnar, cyklar eller andra saker ute i ett vanligt trapphus. I vissa fall kan det finnas utrymme för någon liten stol, blomma eller prydnadsföremål i ytterhörnen på vissa vilplan. Risken för att eventuella föremål kan välta och därigenom blockerar i trappan måste beaktas.

- I en utrymningsväg ställs särskilda krav på att ytskiktet inte får bidra till brandspridning (BBR 5:512)

Med detta menas att det inte är acceptabelt att placera lös inredning som är brännbart i ett trapphus. Anslagstavlor, konstverk och gardiner accepteras normalt på väggarna om de inte upptar mer än ca 10 % av väggytan eller bildar långa sammanhängande partier. Även bord och ostoppade stolar i mindre omfattning kan accepteras, dock aldrig förvaringsmöbler eller stoppade möbler.

BBR = Boverkets byggregler (BFS 1993:57 med ändringar) kan hämtas på Boverkets hemsida www.boverket.se.

Sammanfattningsvis gäller att inget gods som inkräktar på utrymningsvägen så att den blir smalare än 0,9 meter eller riskerar att inkräkta på utrymningsbredden om det välter eller flyttas får placeras i ett trapphus eller i en utrymningskorridor. Inte heller får det som placeras i en utrymningsväg vara lättantändbart eller utgöra mer än en försumbar brandbelastning.

Mer information

Mer information om brandskydd finns på www.jonkoping.se. Sök på Brandsäkerhet. Har du funderingar kring ditt brandskydd kontakta räddningstjänsten 036-10 70 00 och fråga efter någon på den förebyggande sektionen.