



Jönköpings Kommuns

PROJEKTERINGSANVISNINGAR

FÖR BYGG- OCH TEKNIKINSTALLATIONER

vid ny- eller ombyggnation i egen regi

Bilaga 7 Larmnivå / Skyddsnivå

Version 2020-08-31

JÖNKÖPINGS KOMMUN – LARMNIVÅ/SKYDDSNIVÅ		Signering
Inledning För att minska störningar i den kommunala verksamheten och därmed uppnå ökad säkerhet, spelar olika typer av larm och skyddssystem en nyckelroll. Brandlarm skall i första hand ses som en skadeförebyggande åtgärd för egendom- och personskydd, då larmet leder till tidig upptäckt och snabb åtgärd / insats vid inträffad skada. Kan kompletteras med utrymningslarm. Brandlarm ska överföras till SOS/räddningstjänsten. Inbrottslarm skall ses som en skadeförebyggande åtgärd, det vill säga inbrott uteblir ofta helt i larmade byggnader. Inbrottslarmet kan dock också sägas vara ett indirekt brandlarm, eftersom många anlagda bränder har sin upprinnelse i ett inbrott. Vattensprinkler utnyttjas för att upptäcka och bekämpa bränder och på så sätt ge ett ökat skydd mot personskador och egendomsskador. Larmöverföringen från dessa skyddsinstallationer kan i princip utformas på två olika sätt: Dubbelövervakad förbindelse = förhyrd eller egen IP datalinje + GPRS till larmcentralen, ständigt övervakad larmöverföring. Brandskyddsdokumentationen är alltid överordnad larmnivå/skyddsnivå i detta dokument. Prioriteringslista Det stora antalet objekt som en kommun har, medför att det är nödvändigt att upprätta en prioriteringslista över de objekt som i första hand skall larmas, eller där befintliga larm behöver kompletteras / byggas ut. För att bli realistisk bör listan sträcka sig över flera år och samordnas med övriga säkerhetshöjande åtgärder (brandsynsprotokoll, ombyggnationer etc). Dokumentation / kravspecifikation I bilagda särskilt upprättad bilaga framgår kommunens krav på brandlarm sprinkler och inbrottslarm samt dess omfattning. Sammanställning av kommunens krav på brandlarm, sprinkler och inbrottslarm samt dess omfattning.		
Larmnivå/Skyddsnivå	Larmöverföring	
1. Automatisk vattensprinkler, Boendesprinkler SBF rekommendationer	Övervakad förbindelse IP + GPRS	
2. Automatiskt brandlarm, fullskydd SBF 110	Övervakad förbindelse IP + GPRS	
3. Automatiskt brandlarm, delskydd (enligt miniminivå i 64.CBB Branddetekterings- och brandlarmsystem)	Övervakad förbindelse IP + GPRS	
4. Inbrottslarm, larmklass 1 försätsskydd (enligt nivå för detektering i 64.CBE)	Övervakad förbindelse IP + GPRS	

Byggnader/verksamheter - skyddsnivå/larmnivå		
Ex.		
Ny- och ombyggnation av äldreboende och gruppboende	1 och 3	
Skolor och förskolor	3 och 4	
Sim- och sporthallar och samlingslokaler VK 2	3 och 4	
Förvaltningsbyggnad	3 och 4	
Kommunal industrifastighet	3	
Följande objekt inom kommunen kan även vara aktuella att skydda med larm:		
• Kulturhistoriska byggnader eller andra som utgör en stor risk • För kommunen samhällsviktiga • Myndighetsanläggningar		