



Jönköpings Kommuns

PROJEKTERINGSANVISNINGAR

FÖR BYGG- OCH TEKNIKINSTALLATIONER

vid ny- eller ombyggnation i egen regi

Bilaga 8 Larm DHC klassning samt larmutringning

Version 2016-04-04

JÖNKÖPINGS KOMMUN – LARM DHC KLASSNING SAMT LARMUTRINGNING		Signering
A-larm: Pumpgrop hög nivå Expansionskärlslarm Pump förshunt driftstopp Brandgasfläkt larm Frysaktslarm Rökdetektorlarm Hisslarm nödsignal Instängningslarm Frysrum, fryskåpslarm Kylrumslarm Kyl/frysapparatskåp A-summalarm Katastrofskydd Utlöst släckutrustning Centralt brandlarmsfunktion i styrsåp aktiverad B-larm: Förshunt temperaturavvikelselarm Pump radkrets, vvc, ventilation, pumpgrop m.m driftstopp Fläktar driftstopp VXX summalarm Brand/brandgasspjäll fel läge Kyl/frysapparatskåp B-summalarm Tekniska fel (likriktare, fellarm inbrottslarm, hiss m.m) Övriga dvärgbrytare i apparatsåp Hög nivå fettavskiljare C-larm: Givarfel Övriga temperaturavvikelselarmer Övriga driftslarm (filtervakt, verkningsgrad, servicelarmer m.m) Serviceomkopplare ej i auto Drifttidslarm Handkörning lång tid av objekt Larmutskick till mobil via DHC Arbetsid dagtid: A-larm till respektive maskinist. Ej kvitterat inom en timme går a-larm till beredskapsmobil. B- och C-larm rings ej ut. Övrig tid A-larm till beredskapsmobil. B- och C-larm rings ej ut.		