

Yttrande

Datum 2024-09-10
Diarienummer 4.3.1-2406-1019

Er beteckning
Dnr: 2018:158

Matilda Eriksson
matilda.eriksson2@jonkoping.se
Jönköpings länsstyrelse
jonkoping@lansstyrelsen.se

Detaljplan för del av Barnarp 3:1, Barnarp, Jönköpings kommun

Yttrande över antagandehandling

Statens geotekniska institut (SGI) har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerad detaljplan. SGI:s yttrande avser geotekniska säkerhetsfrågor såsom ras, skred, erosion och geotekniska frågeställningar kopplade till översvämning. Grundläggnings- och miljötekniska frågor, såsom hantering av radon, ingår inte i vår granskning.

Underlag:

1. Plankarta, antagandehandling, upprättad 2024-09-11
2. Planbeskrivning, antagandehandling, upprättad 2024-09-11
3. Granskningsutlåtande, antagandehandling, upprättad 2024-09-11
4. Kompletterande geoteknisk undersökning, PM Geoteknik, upprättad av Mitta 2022-06-28, rev C 2024-08-26.
5. *Översiktlig Geoteknisk undersökning, PM Geoteknik, upprättad av Mitta 2020-05-15, rev B 2021-05-18*
6. *Översiktlig Geoteknisk undersökning, Markteknisk undersökningsrapport (MUR), upprättad av Mitta 2020-05-15*
7. *Kompletterande geoteknisk undersökning, Markteknisk undersökningsrapport (MUR), upprättad av Mitta 2022-06-28, rev A 2022-10-10*

Yttrande**Datum**

2024-09-10

Diarienummer

4.3.1-2406-1019

SGI:s synpunkter

SGI har under granskningsskedet yttrat sig, (2024-05-06 och 4.3.1-2404-0532) och då framfört att markens lämplighet avseende, ras och erosion inte kan skjutas till detaljprojekteringen utan ska klarläggas i planskedet och att planen behövde justeras inför antagande.

SGI har under samrådsskedet yttrat sig, (2021-12-21 och 5.1-2112-0988).

Tidigare framförda synpunkter har hanterats på ett bra sätt och SGI har inga ytterligare synpunkter på planförslaget.

SGI uppfattar att det finns två geotekniska PM för aktuell detaljplan. SGI rekommenderar generellt att det för en detaljplan finns ett geotekniskt PM som redovisar helheten för att underlätta för bygglovshandläggare och andra aktörer att hitta informationen samlat.

Beslut i detta ärende har fattats av enhetschefen Maria Kristensson, efter föredragning av geoteknikern Siw Hedenstedt.

Beslutet har fattats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT

Maria Kristensson

Siw Hedenstedt