

Vår referens
David Rudebeck

Länsstyrelsen Jönköpings län
jonkoping@lansstyrelsen.se

Detaljplan för Samset, etapp 4, Jönköpings kommun

Yttrande över samrådshandling

Statens geotekniska institut (SGI) har av länsstyrelsen i Jönköpings län erhållit rubricerat ärende med begäran om yttrande. SGI:s yttrande avser geotekniska säkerhetsfrågor såsom ras, skred, erosion och geotekniska frågeställningar kopplade till översvämning. Grundläggnings- och miljötekniska frågor, såsom hantering av radon, ingår således inte.

Detaljplanen syftar till att pröva möjligheten och lämpligheten för markanvändningen bostadsändamål och centrumändamål samt bebyggelsens omfattning och utformning.

Underlag:

- 1 Plankarta med tillhörande planbeskrivning, daterade 2022-02-15.
- 2 Teknisk PM geoteknik. Översiktlig geoteknisk undersökning för ny detaljplan på Samset. Upprättad av Sweco, daterad 2021-05-20, rev C 2021-10-12.
- 3 Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik. Översiktlig geoteknisk undersökning för ny detaljplan på Samset. Upprättad av Sweco, daterad 2021-05-20, rev 2021-10-12.
- 4 Projekterings-PM geoteknik. Samset 4, Geoteknisk undersökning. Upprättad av Sweco, daterade 2015-09-12.
- 5 Markteknisk undersökningsrapport geoteknik. Samset 4, Geoteknisk undersökning. Upprättad av Sweco, daterade 2015-09-12.
- 6 Teknisk PM geoteknik. Geoteknisk utredning för Samset etapp 7, Jönköping. Upprättad av Sweco, daterad 2019-11-19.
- 7 Markteknisk undersökningsrapport. Geoteknisk utredning för Samset etapp 7, Jönköping. Upprättad av Sweco, daterad 2019-11-19.
- 8 Teknisk PM geoteknik. Geoteknisk utredning för Samset etapp 8, Jönköping. Upprättad av Sweco, daterad 2019-11-19.
- 9 Markteknisk undersökningsrapport. Geoteknisk utredning för Samset etapp 8, Jönköping. Upprättad av Sweco, daterad 2019-11-19.
- 10 Bemötande av SGI:s synpunkter avseende dike på Samset i Jönköping, Sweco, 2023-02-07.

11 Illustrationsritningar, förhandskopia 2023-02-07.

SGI:s synpunkter

SGI har tidigare lämnat synpunkter under samrådet. Yttrandet är daterat 2022-04-05 med dnr 5.1-2203-0197.

I tidigare yttrande efterfrågade SGI förtydligande avseende stabiliteten för diket som genomkorsar planområdet. Förtydliganden framgår nu i [10] och [11]. Baserat på redovisade geometrier för diket och marklaster i dess närhet bedöms stabiliteten vara tillfredsställande. SGI har inga invändningar mot denna bedömning och har därmed inga kvarstående synpunkter på planförslaget.

Ärendets handläggning

Ärendet har handlagts av geotekniker David Rudebeck. Beslut i detta ärende har tagits av enhetschef Maria Kristensson. I handläggningen har även berggrundsgeolog Johan Berglund deltagit.

STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT
Planenheten
Enligt uppdrag



David Rudebeck