



CHECKLISTA EGENKONTROLL BRANDSKYDD I FLERBOSTADSHUS

Efter utförd kontroll signeras checklistan och eventuella anmärkningar rapporteras till brandskyddsansvarig för åtgärd. När samtliga anmärkningar är åtgärdade arkiveras checklistan på förutbestämd plats. Checklistan kan behöva kompletteras beroende på förutsättningar i den aktuella fastigheten.

Fastighet:..... **Adress:**.....

Kontrolldatum:..... **Kontrollant:**.....

	<u>OK</u>	<u>ANM</u>	<u>FINNS</u>	<u>KOMMENTAR</u>	<u>ÅTGÄRD</u> <u>DATUM</u>
RÖKLUCKOR			<u>EJ</u>		
a) Vevluckor/Manöverdon är väl uppmärkta.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Vevluckorna är lätt öppningsbara.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Vev finns på plats.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Vevriktning är uppmärkt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Rökluckan öppnar helt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TRAPPHUSET					
a) Trapphuset är fritt från föremål som kan brinna eller försvåra en utrymning.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Alla utrymningsvägar är fria och lätt öppningsbara.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Nödbelysning och utrymningsskyltar fungerar och är intakta.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Dörrstängare till trapphusen fungerar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Aktuell information om vem som äger/förvaltar fastigheten och vart man vänder sig vid eventuella fel samt brandskydds-information från Räddningstjänsten finns uppsatt i entrén.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
STIGARLEDNINGAR					
a) Luckorna är väl utmärkta.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Luckorna är lätt öppningsbara.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Kranarna är motionerade och därefter stängda.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Packningarna är kontrollerade.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<p>GARAGE, KÄLLARE OCH VIND</p> <p>a) Inget brännbart material förvaras i garaget.</p> <p>b) Funktionskontroll av nödbelysning.</p> <p>c) Dörrstängare samt lås fungerar till utrymningsvägarna.</p> <p>d) Kontrollera ev. brandlarm i källare, vind.</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>BRANDVÄGAR</p> <p>a) Körbanebredd minst 3 m.</p> <p>b) Fri höjd minst 4 m.</p> <p>c) Uppställningsplatser med minst 1 m hårdgjord yta på var sida om körbanan.</p> <p>d) Markerad med standardiserad skylt "brandväg"</p> <p>e) Infarten till brandvägen ej blockerad och brandvägen tillgänglig i hela sin sträckning.</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>BRANDSLÄCKARE</p> <p>a) Brandsläckare i fastigheten hänger på avsedd plats.</p> <p>b) Har godkänt tryck (mätaren visar grönt).</p> <p>c) Skyltar och anvisningar om släckutrustning sitter uppe och är orörda.</p> <p>d) Släckarna ser hela och fräscha ut.</p> <p>e) Släckarna är kontrollerade med föreskrivet intervall (Se Datum-Etikett).</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

Lämpligt kontrollintervall

Den checklistebaserade egenkontrollen bör ske med ett kontrollintervall om minst en gång/kvartal. Det är dock förutsättningarna i den aktuella verksamheten som styr. Det innebär att en eller flera punkter kan behöva kontrolleras oftare medan vissa kanske inte alls är tillämpliga på vissa fastigheter.

Funktionskontroll av att rökluckor öppnar ordentligt samt funktionskontroll av eventuell nödbelysning skall ske en gång/år och kontrollen skall journalföras, antingen på denna checklista eller på annat sätt.

Tillsyn

Checklistan kan utgöra en del i ert systematiska brandskyddsarbete och kan därför vara bra att arkivera och ha tillgänglig vid kommande tillsyner. Valet att använda just den här checklisten står dock användaren fritt.

Kontakt till räddningstjänsten

Tel. 036-10 70 00