

INLEDNING

Det är förbjudet att utan **tillstånd** enligt 9 kap 6 § miljöbalken att inrätta avloppsanläggning till vilken **vattentoalett skall anslutas**. Ansökan om tillstånd sker enligt 13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899). För avloppsanläggning, till vilken endast bad- **disk- och tvättvatten (BDT-vatten)** skall **anmälan** göras enligt 14 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Tillstånd kan dock krävas enligt lokala föreskrifter inom vissa, områden.

Ansökan och anmälan skall göras skriftligen till den nämnd i kommunen som fattar beslut i miljö- och hälsoskyddsärenden.

Observera att arbetet med en avloppsanläggning inte får påbörjas innan tillstånd meddelats.

AVSTÅND ATT TA HÄNSYN TILL

Vid placering av en avloppsanläggning är det viktigt att man eftersträvar att lägga den på en sådan plats att riskerna för förorening av vattendrag eller vattentäkt minimeras. Ett skyddsavstånd på minst 50 m till vattentäkt och minst 30 m till ytvatten bör eftersträvas. Markbeskaffenheten är dock avgörande för skyddsavståndet.

Avstånd att ta hänsyn till vid placering av en avloppsanläggning:

- 1) avstånd till omgivande vattentäkter minst 50 m (större avstånd om avloppet ligger högre än vattentäkten)
- 2) avstånd till vattendrag minst 30 m, markbeskaffenhet avgör
- 3) avstånd infiltration – väg, fastighetsgräns (minst 5 m)
- 4) avstånd slamavskiljare – bostadshus och fastighetsgräns (minst 10 m)
- 5) avstånd till dike (minst 10 m)

**Anm) avstånd till slamavskiljare-
uppställningsplats för
slamsugningsbil högst 20 m**

